



Department of Facilities Management  
 45 W. Gude Drive, Suite 4000, Rockville, MD 20850  
 Telephone: 240-314-1090 Fax: 301-279-3005

## 學校能源關機核查單 (寒假)

|        |     |
|--------|-----|
| 檢查員姓名: | 學校: |
| 日期:    | 時間: |

**\*\* 請記住, 不要拔除電腦和電壓保護器的電源, MCPS 可能會在此期間更新您的電腦\*\***

| 狀態   | 已核 |
|--|----|
| 利用 ICB 安排表仔細核查寒假期間學校和社區使用時間表(School and Community Use)的準確性。某些團體在放假期間有可能不聚會。如果寒假期間沒有任何活動安排, 請通知能源管理部(Energy Management), 把在此期間的校舍設為"無人使用狀態" |    |
| 所有的冰箱都已清理、斷電、冰箱門打開   |    |
| 在沒有需要時, 關閉廚房所有的排風管和吊扇  |    |
| 檢查恆溫器的溫度設置: 暖氣最高只能設置在華氏 70 度   |    |
| 所有無人使用區的室內照明燈都已關滅  |    |
| 百葉窗已經關合  |    |
| 辦公室和教室裡的電腦都已關機(沒有亮綠燈) 例外: LAN 伺服器 and 餐廳使用的電腦不適用這一條規定  |    |
| 其它所有非必需設備的電源都已切斷   |    |
| 關掉家政學(Home Economics)課堂內的所有電器, 包括冰箱(離開前必須清理並騰空冰箱, 以避免食物變質引起的安全/健康危害)   |    |
| 檢查(並重新設置)所有安全照明燈和停車場照明燈的定時器  |    |
| 檢查並報告有漏水現象或經常排水的用水裝置   |    |
| 所有的飲水機都已斷電(只保留一個)  |    |
| 切斷教室內所有不需要存儲記憶的電器電源  |    |
| 所有大型垃圾箱的門都已關閉並且上鎖。用上鎖的重力栓固定大型垃圾箱的箱蓋  |    |
| 說明/觀察:   |    |

**通過內部郵件/傳真(301-279-3005)方式遞交填妥的表格, 贏取能源管理優秀獎 (Great Energy Management Award) 的積分!**