



Department of Facilities Management
 45 W. Gude Drive, Suite 4000 Rockville, MD 20850
 Telephone 240-314-1090 Fax 301-279-3005

學校能源關機核查單 (春假)

檢查員姓名:	學校:
日期:	時間:

**** 請記住, 不要拔除電腦和電壓保護器的電源, MCPS 可能會在此期間更新您的電腦****

狀態	已核
檢查恆溫器的溫度設置: 暖氣最高只能設置在華氏 70 度	
百葉窗已經關合	
無人使用區的電燈都已關滅	
辦公室和教室裡的電腦都已關機(沒有亮綠燈) **例外: LAN 伺服器 and 餐廳使用的電腦不適用這一條規定	
其它所有非必需設備的電源都已切斷	
在沒有需要時, 關閉廚房所有的排風管和吊扇	
關掉家政學(Home Economics)課堂內除冰箱以外的所有電器	
所有的冰箱都已清理、斷電、冰箱門打開	
調整室外所有照明燈的定時設置, 確保它們在白天自動關滅	
檢查(並重新設置)所有安全照明燈和停車場照明燈的定時器	
檢查並報告有漏水現象或經常排水的用水裝置	
所有的飲水機都已斷電(只保留一個)	
切斷教室內所有不需要存儲記憶的電器(充電器、CD 播放機、咖啡機等)的電源	
所有大型垃圾箱的門都已關閉並且上鎖。用上鎖的重力栓固定大型垃圾箱的箱蓋	
說明/觀察:	

通過內部郵件/傳真(301-279-3005)方式遞交填妥的表格, 贏取能源管理優秀獎(Great Energy Management Award)的積分!